

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер.

Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/З, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№64121-ПРГ/25 от 07.02.2025**

1	Объект	Изделия санитарные фарфоровые, торговой марки "IDDIS": умывальники керамические
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СКЛ». Адрес: Россия, 198095, город Санкт-Петербург, Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, ИНН: 7805442438, ОГРН: 1077847638549, телефон: 88123180515, электронная почта: inform@skl-co.ru
3	Изготовитель	Акционерное общество «Кировская керамика» Адрес: 249440, Калужская обл., Кировский район, г. Киров, ул. Максима Горького, 46. ИНН 4023002516, ОГРН 1024000896391. Телефон (48456)5-22-07, электронная почта: sale@kirovit.su
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 64121 от 31 января 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	31 января 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	31 января 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	31 января 2025 г. – 07 февраля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 15167-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Функциональная пригодность	Изделия должны быть функционально пригодными	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
2	Водопоглощение, %, не более	1	0,5	ГОСТ 13449
3	Глазурь	Должна быть термически и химически стойкой	Соответствует требованиям	ГОСТ 13449
4	Свойства изделия	Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными.	Соответствует требованиям	ГОСТ 13449
5	Дефекты	Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека.	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
6	Внешний вид	Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1 ГОСТ 15167-93	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
7	Покрытие	Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью, или декорированы различными методами	Соответствует требованиям	ГОСТ 15167-93
8	Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, мм, не более	3	2	ГОСТ 13449
9	Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов умывальников, мм, не более	4	1	ГОСТ 13449
10	Выдерживаемая нагрузка	Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1,50 кН (150 кгс)	Соответствует требованиям менее 1,51 кН (151 кгс)	ГОСТ 13449

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Изделия санитарные фарфоровые, торговой марки "IDDIS": умывальники керамические, **выпускаемые** Акционерным обществом «Кировская керамика». Адрес: 249440, Калужская обл., Кировский район, г. Киров, ул. Максима Горького, 46. ИНН 4023002516, ОГРН 1024000896391. Телефон (48456)5-22-07, электронная почта: sale@kirovit.su, **соответствуют:** ГОСТ 15167-93.

Исполнитель

 Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.