



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

М.Ф. Уткин

«17» Июля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№75345-ТЕХП/25 от 17.07.2025

1	Объект	Изделия санитарные фарфоровые, торговой марки "IDDIS": умывальники
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «СКЛ» Адрес: Россия, 198095, город Санкт-Петербург, Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, ИНН: 7805442438, ОГРН: 1077847638549, телефон: 88123180515, электронная почта: inform@skl-co.ru
3	Изготовитель	GD EMP CO., LTD. Адрес: No.8 Factory Building, Shuangmei Road, Shanbian Village, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province, China, Китай
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 75345 от 10 июля 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 июля 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	10 июля 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	10 июля 2025 г. – 17 июля 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 15167-93
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Функциональная пригодность	Изделия должны быть функционально пригодными	Соответствует	ГОСТ 15167-93
2	Водопоглощение, %, не более	1	0,5	ГОСТ 13449
3	Глазурь	Должна быть термически и химически стойкой	Соответствует	ГОСТ 13449
4	Свойства изделия	Изделия должны быть термически стойкими и механически прочными.	Соответствует	ГОСТ 13449
5	Дефекты	Изделия не должны иметь сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и цека.	Соответствует	ГОСТ 15167-93
6	Внешний вид	Внешний вид видимых и функциональных поверхностей изделий должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1 ГОСТ 15167-93	Соответствует	ГОСТ 15167-93
7	Покрытие	Изделия должны быть покрыты белой или цветной глазурью, или декорированы различными методами	Соответствует	ГОСТ 15167-93
8	Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилегающей к стене, мм, не более	3	2	ГОСТ 13449
9	Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов умывальников, мм, не более	4	1	ГОСТ 13449
10	Выдерживаемая нагрузка	Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1,50 кН (150 кгс)	Соответствует	ГОСТ 13449

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Изделия санитарные фарфоровые, торговой марки "IDDIS": умывальники, **выпускаемые** GD EMP CO., LTD. Адрес: No.8 Factory Building, Shuangmei Road, Shanbian Village, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province, China, Китай, **соответствуют:** ГОСТ 15167-93.

Исполнитель

 Т.А. Чистяков

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.